



**JENERATÖR, KAZAN DAİRESİ, ARŞİV VE DEPOLARIN YANGINDAN KORUNMA TALİMATI**

**1-AMAÇ:** Bu talimatın amacı; Jeneratör, kazan dairesi, arşiv ve depolarda meydana gelebilecek yangınlarda alınması gereken önlemleri ve uygulanacak hususları belirlemektir.

**2-KAPSAM:** Bu talimat, Jeneratör, kazan dairesi, arşiv ve depoların yangından korunması ile ilgili hususları kapsar.

**3. DAYANAK:** Sağlık Bakanlığı Savunma Sekreterliğinin 20.08.2008 2652 sayılı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi, 9.6.1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun ek 9 uncu maddesi, 14.2.1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 33 üncü maddesi 13.12.1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 30/A maddesi

**4-TANIMLAR:** Özel tanım yoktur.

**5-İŞLEM**

**5.1.**Aşağıda sözü edilen maddeler aynen uygulanacaktır.

**5.2.**Jeneratör, kazan dairesi, arşiv ve depoyu sorumlu memurlardan başkası açıp kapayamaz. Depo anahtarı da daima sorumlu memurda bulunacaktır.

**5.3.**Jeneratör, kazan dairesi, arşiv ve depoya eşya konması ve depodan eşya alınması sorumlu memur nezaretinde yapılacaktır.

**5.4.**Jeneratör, kazan dairesi, arşiv ve depoda çıplak elektrik kordon ve tesisatı bulunmayacaktır.

**5.5.**Kazan dairesi içerisinde gaz tesisatından kaynaklı çürümüş sarımsak kokusu alındığında zaman kaybına mahal verilmeden ana gaz vanası kapatılacak ve derhal **Doğal Gaz Acil 187** nolu telefona haber verilecektir.

**5.6.**Jeneratör, kazan dairesi, arşiv ve depo içerisinde kesinlikle sigara içilmeyecektir.

**5.7.**Jeneratör, kazan dairesi, arşiv ve depo içerisinde her ne suretle olursa olsun yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde konulmayacaktır.

**5.8.**Jeneratör, kazan dairesi, arşiv ve depoyu açıp kaparken yangına karşı daima uyanık bulunacak, yabancı ve şüpheli kişiler depo içerisine alınmayacaktır.

**5.9.**Gece ve gündüz emniyet tedbirleri alınacak, bina tur kontrol ekibi ile kontrolleri yapıp, bina tur kontrol formu ile raporlanacaktır.

**5.10.**Jeneratör, kazan dairesi, arşiv ve depo içerisinde yeteri kadar yangın söndürme cihaz ve malzeme bulundurulacaktır.

**5.11.**Yukarıdaki hususların yerine getirilmesinden ve gerekli yangın önlemlerinin alınmasından sivil savunma uzmanı ve Jeneratör, kazan dairesi, arşiv, depo ile sorumlu memurlardır.

**6-SORUMLULAR:**

Bu talimatın yürütülmesinden, İl Sağlık Müdürlüğü görev dağılımı talimatıyla sorumluluk verilen Müdür Yardımcısı, Sivil Savunma Uzmanı, İdarece belirlenen Jeneratör, kazan dairesi, arşiv ve depo görevlileri sorumludur

**7.EKLER:** Eki yoktur.